

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/10/2019

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie i uruchomienie następującej **stacji transformatorowej**:

- 1) Stacja transformatorowo-rozdzielcza kontenerowa w obudowie betonowej o odporności ogniowej REI 120
- 2) Stolarka otworowa odporność ogniowa REI 60
- 3) Dach płaski
- 4) Transformator nie mniej niż 630 kVA , olejowy, o następujących właściwościach:
  - a) Rozdzielnica SN – 20 kV czteropolowa, pole liniowe, pole pomiaru napięcia prądu, pole transformatorowe, pole transformatorowe
  - b) Rozdzielnica 0,4 kV, 10- polowa z odplywami 400 Amperów, wyłącznik główny 1000 Amperów powietrzny
  - c) Tablica licznikowa, pośredni pomiar energii- 1 komplet
  - d) Wszystkie niezbędne połączenia kablowe, sprzęt BHP